



Befestigung mit Schnellmontagekonsole



Befestigungsart	Beschreibung und Maßzeichnungen
Ohne Aufhänge-laschen	<ul style="list-style-type: none"> Für Standard-Röhrenradiatoren Die Anzahl der Befestigungskonsolen darf nicht unterschritten werden Für Abmessungen von Röhrenradiatoren außerhalb der angegebenen Bereiche entspricht die Anzahl der Befestigungen der Summe der Anzahl der Einzelblöcke, oder auf Anfrage.
	<p>Schnellmontagekonsole Set kurz ZB0233</p> <p>Schnellmontagekonsole kurz ZB0234</p> <p>Schnellmontagekonsole Set lang ZB0235</p> <p>Schnellmontagekonsole lang ZB0236</p> <p>Schnellmontagekonsole Set 2-teilig ZB0237</p> <p>Schnellmontagekonsole 2-teilig ZB0238</p>

¹⁾ Sicherungsschraube optional, nicht im Lieferumfang enthalten

Mindestanzahl der Schnellmontagekonsolen

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI6036 – Anforderungsklasse 1 und 2.

Modell	Bauhöhe (mm)	passende Schnellmontagekonsole	Baulänge [Gl.]			
			Befestigungskonsolen [2 Stk.]	Befestigungskonsolen [3 Stk.]	Befestigungskonsolen [4 Stk.]	Befestigungskonsolen [5 Stk.]
2 – 4-Säuler	300 – 450	ZB0234	6 – 34*	35 – 50	51 – 60	–
	>450 – 495	ZB0234				
	>495 – 695	ZB0236				
	>695 – 2200	ZB0238				
	>2200 - 3000	ZB0238				
5 – 6-Säuler	300 - 450	ZB0234	6 – 16	17 – 36	37 – 48	49 – 60
	>450 - 495	ZB0234	6 – 30*	31 – 46	47 – 60	–
	>495 – 695	ZB0236				
	>695 - 1500	ZB0238				
	>1500 - 3000	ZB0238				
	ZB0238	6 – 22				

in Abhängigkeit des Modells und dessen Baulänge in Gliedern gemäß VDI6036 – Anforderungsklasse 3 (z.B. Schulen).

Befestigung

Modell	Bauhöhe (mm)	passende Schnellmontagekonsole	Baulänge [Gl.]						
			Befestigungskonsolen [2 Stk.]	Befestigungskonsolen [3 Stk.]	Befestigungskonsolen [4 Stk.]	Befestigungskonsolen [5 Stk.]	Befestigungskonsolen [6 Stk.]	Befestigungskonsolen [7 Stk.]	Befestigungskonsolen [8 Stk.]
2 – 4-Säuler	300 – 450	ZB0234	6 – 18	19 – 28	29 – 38	39 – 48	49 – 56	57 – 60	–
	>450 – 495	ZB0234							
	>495 – 695	ZB0236							
	>695 – 2200	ZB0238							
	>2200 - 3000	ZB0238							
5 – 6-Säuler	300 - 450	ZB0234	6 – 14	15 – 22	23 – 30	31 – 36	37 – 44	45 – 52	53 – 60
	>450 - 495	ZB0234	6 – 24	25 – 42	43 – 50	51 – 60	–	–	–
	>495 – 695	ZB0236							
	>695 - 1500	ZB0238							
	>1500 - 3000	ZB0238							
	ZB0238	6 – 20							

Festlegung der Anzahl Befestigungspunkte geprüft an einer Wand aus aktuell handelsüblichen Hochlochziegel und Gipsputz. Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen.

* Zur Vermeidung von Durchbiegung und –schwingung ist ggf. zusätzlich der Rückhalter ZB0239 zu verwenden.