

## ПАСПОРТ

МАНОМЕТР ДЛЯ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА



OHT610MPG Манометр для гидравлического пресса OHT610M

OHT611MPG Манометр для гидравлического пресса OHT611M



OHT620MPG Манометр для гидравлического пресса OHT620M

OHT630MPG Манометр для гидравлического пресса OHT630M

①

### 5. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО МОНТАЖУ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Работы должны производиться персоналом, имеющим соответствующую квалификацию, знакомым с правилами техники безопасности, условиями эксплуатации и навыками работы с подобным инструментом.

- 5.1 Перед монтажом изделия необходимо проверить целостность его корпуса и защитного стекла, а также внимательно ознакомиться с данной инструкцией. Стрелка прибора должна находиться на нулевой отметке;
- 5.2 Манометры следует располагать в местах, доступных для визуализации и обслуживания;
- 5.3 При монтаже изделия закручивать манометр следует только за четырехгранную часть его штуцера, с использованием рожкового гаечного ключа, не допуская приложения каких-либо усилий к корпусу манометра.

Категорически запрещается монтировать изделие вращением за его корпус.

- 5.4 Манометр должен эксплуатироваться при давлении и температуре, изложенных в настоящем паспорте;
- 5.5 Категорически запрещается допускать замерзание измеряемой среды внутри изделия.
- 5.6 Корпус и защитное стекло прибора следует периодически очищать от пыли и грязи. Не допускать воздействие на защитное стекло твердых абразивных веществ, растворителей и лакокрасочных материалов.

### 6. ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировка может осуществляться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Во время транспортирования и погрузочно-разгрузочных работ упаковка с инструментом не должна подвергаться резким ударам и воздействию атмосферных осадков. Манометры должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя согласно условиям хранения по ГОСТ 15150-69 и при условиях, исключающих вероятность их механических повреждений, в отапливаемых или не отапливаемых складских помещениях

### 6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Производитель гарантирует бесперебойную работу изделия в течение 15 месяцев с начала эксплуатации при условии соблюдения пользователем правил применения, обслуживания и хранения, применяемым к изделиям подобного типа. Гарантия распространяется на материалы изделия и соблюдение технологии при его производстве. Претензии по гарантии на инструмент, утративший свои функции в гарантийный период, принимаются к рассмотрению в соответствии с законом «О защите прав потребителя». Несоблюдение правил эксплуатации, применения и хранения, выявленное гарантийными службами производителя является причиной отказа в бесплатном ремонте или замене изделия, равно как и наличие механических повреждений, признаков самостоятельного ремонта или изменения конструкции изделия дает право сервисной службе производителя на отказ от гарантийного обслуживания. Части изделия, имеющие естественный ограниченный срок службы, зависящий от интенсивности эксплуатации изделия, замене по гарантии не подлежат.

Ремонт и гарантийное обслуживание изделия производится только в сертифицированных сервисных центрах OMBRA®.

③

### 1. Общие сведения и назначение.


Стрелочные показывающие манометры ТМ OMBRA® являются контрольно-измерительными приборами и применяются для контроля и измерения величин избыточного давления в гидравлических системах. Внутренняя полость корпуса устройства заполнена раствором глицерина для более высокой точности измерений и повышения виброустойчивых характеристик.

### 2. Спецификация.

Код	отбра® №	Наименование
55906	OHT610MPG	Манометр для гидравлического пресса OHT610M
55991	OHT611MPG	Манометр для гидравлического пресса OHT611M
55907	OHT620MPG	Манометр для гидравлического пресса OHT620M
55891	OHT630MPG	Манометр для гидравлического пресса OHT630M

### 3. Техническая информация.

Внутренняя полость пружины манометра соединена с жидкостью гидравлической системы. Упругая деформация пружины уравнивается давлением гидравлической жидкости. При изменении давления пружина изгибается, ее линейное движение с помощью передаточного механизма преобразуется в движение указывающей стрелки прибора. В корпус присоединительного штуцера встроены клапан, который запирает выход гидравлической жидкости в случае демонтажа прибора.



Артикул	OHT610MPG	OHT611MPG	OHT620MPG	OHT630MPG
ТИП	Однострелочный с двумя измерительными шкалами и нижним подключением			
ИЗМЕРЯЕМАЯ СРЕДА	Жидкость для гидравлических систем и узлов			
КЛАСС ТОЧНОСТИ, %	2.5			
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА, °C	+5 ... +60			
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ, METRIC-TONS / US-TONS	0-16 / 0-18	0-16 / 0-18	0-28 / 0-30	0-50 / 0-55
ВЫСОТА, H, мм	135			
ШИРИНА, A, мм	43	43	43	40
ДИАМЕТР ИНДИКАТОРА ЧАСОВОГО ТИПА, D, мм	105	105	105	108.5
РАЗМЕР ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЙ РЕЗЬБЫ, G, мм	M20x1.5			
РАЗМЕР ПОД КЛЮЧ, SW, мм	16	16	16	20

### 4. Комплектация

4.1	Манометр.....	1 шт.
4.2	Краткая инструкция на русском языке.....	1 шт.
4.3	Гарантийный талон.....	1 шт.

②

## ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

МАНОМЕТР ДЛЯ  
ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ПРЕССА

Артикул и наименование изделия \_\_\_\_\_  
Дата реализации \_\_\_\_\_  
Наименование торговой организации \_\_\_\_\_

М.П. \_\_\_\_\_

Комплектация проверена, гарантийные условия понятны

Покупатель: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_

11.2020

Производитель: Jiashan Jiaxin Jidian Ltd. No.388, Kang Xing West Rd., Dayun Town, Jiashan, Zhejiang, P.R.China.

Дзюшан Дзиансин Дзидиан ЛТД. No.388, Канг Синг Вест роуд, Даюн таун, Дзиашан, Чжэцзян, Китай

Импортер: ООО «ИНСТРУМ», РФ, 125438, город Москва, улица Автомоторная, дом 8, этаж 4, комн. 9, Тел. +7(499)705-9978

④